



BRANDSKYDDSDOKUMENTATION

- | BBR | Krav |
|-------|---|
| 5:2 | Brandteknisk klass BR2 |
| 5:332 | Utrymning sker från fönster samt över loftgång till trappa. (max avstånd 10m, största avstånd 15m enl. BBR). |
| 5:4 | Varje lägenhet skall ha separata kanaler för frånluft till det fria. |
| 5:5 | Brännbar panel ovanför tamburdörr och trappa skyddas med tändsdyddande beklädnad, ex. Minerit.
Takytor i lägenheter skall vara tändsdyddade, ex. gips. |
| 5:6 | Lägenhetsskiljande bjälklag och väggar skall vara EI60. |
| 5:7 | Yttervägg mot loftgång skall vara EI30 inkl. dörr. |
| 5:8 | Lägenhetsskiljande bärverk skall vara REI60.
Bärande delar på loftgång och trappa skall vara R15. |
- Varje lägenhet förses med brandvarnare (Ett önskemål är att brandvarnare seriekopplas).

RELATIONSHANDLING

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM

RITAD KONSTRUERAD AV		GRANSKAD AV	ARBETSNUMMER	PLAN AV BOSTADSGRUPP B.V.	
SKALA	RITNINGSNUMMER		ÄNDR BET		
1:100					